



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856)
340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Юнокоммунаровска
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Енакиево, ул. Гагарина, 1, 286405 тел. 9-01-77
E-mail: gpn_enk@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 02 » августа 2023 г. 13 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 02 » августа 2023 г. 14 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Юнокоммунаровск,
ул. Бажова, д. 1.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: МБДОУ «Ясли-Сад № 23 «Чебурашка»
общеразвивающего типа города Енакиево»,

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»
профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: доцентом отделения надзорной
деятельности и профилактической работы г. Юнокоммунаровска отдела
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Донецкой Народной Республике капитаном
внутренней службы Ивановым Евгением Владимировичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-Сад № 23 «Чебурашка» общеразвивающего типа города Енакиево», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «Ясли-Сад № 23 «Чебурашка» общеразвивающего типа города Енакиево», отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание детского сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

здание прачечной - значительный риск (1 раз в 3 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», таблица А 1, п. 1
2.	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа (СО-2)	№123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 1
3.	Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным	п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6

	освещением	Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п.10
4.	Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений	№123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15
5.	Исполнение пожарных шкафов с ПК не соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее СП 10.13130.2020) п. 6.2.3
6.	Обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные рукава присоединить к пожарным клапанам пожарного крана	п. 50. ППР РФ
7.	Предусмотреть на водомерном узле байпасную линию с электромагнитным клапаном	Свод правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п. 13.4.
8.	Установить приборы для самозакрывания на дверях ведущих с коридоров в лестничные клетки	п. 27 пп. «г» ППР РФ
9.	Организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в отношении здания (сооружения)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 п. 5
10.	Установить снятые предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров объекта надзора, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п.п. «д» п. 16. ППР РФ
11.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций	п. 13 ППР в РФ; ст. 6 №123-ФЗ; Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5

	кровли)	
12.	На здании детского сада отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения	п. 48 ППР в РФ
13.	Допущена посадка крупногабаритных деревьев, ограничивающих проезд пожарной техники.	п. 71 ППР в РФ
14.	Двери эвакуационных выходов, не предусмотрены открывающимися по направлению выхода из помещения (подготовительная группа)	ст. 6 № 123-ФЗ; Свод правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» СП 1.13130.2020 (далее - СП 1.13130.2020) СП 1.13130.2020 п. 4.2.22
15.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	ст. 6 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3
16.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	п. 5 ППР в РФ;
17.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ
18.	Руководитель не обеспечил определение класса зоны в соответствии с главой 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ
19.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	п. 30 ППР в РФ

	опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	
20.	Части зданий не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные сертифицированные двери 2-го типа, размером 0,75 x 1,5 метра для выхода в чердачное помещение)	ст. 6 № 123-ФЗ; Статья 88, п.1 № 123-ФЗ
21.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
22.	Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	п. 60 ППР в РФ

Подпись лица (лиц), проводившего (их) профилактический визит:

Дознавателем отделения НД и ПР
г. Юнокоммунаровска ОНД и ПР
городского округа Енакиево
УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа государственного
пожарного надзора)
«02» августа 2023 г.


(подпись)

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Индивидуальное предприятие «ИЗ
«Исторические» кафе Енакиево
Старошаповская В. А.
(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица
(представителя)


(подпись)

«02» августа 2023 г.